Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ярославской области»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»)
150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 4
тел.(4852) 73-62-69, т\ф (4852) 73-20-52
E-mail:mail@fguz.yar.ru; http://fguz.yar.ru
ОРГН1057601089798, ИНН 7606053148

ООО «Юнилин»

«6»06 2012 № 20/8630-21

На Исх. № от

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на соответствие продукции

санитарно- эпидемиологическим требования, техническим регламентам, Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) (утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299)

№_59__ от «_05_»___06____2012г.

Ламинат и ламинированные напольные покрытия толщиной от 7 до 14 мм с основой из древесноволокнистых плит торговых марок: Quick-Step, Loc floor, Clix floor, Hercules, Clic&go, Oblige, Maestro Club, Sens by Quick-Step, Cavalier, Aberhof

ОКП 553 П

изготовленная в соответствии с ТУ 5536-001-89379541-2011.

СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) (утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299).

Организация – изготовитель:
ООО «Юнилин», 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 22 (Российская Федерация).

Получатель санитарно-экспертного заключения:
ООО «Юнилин», 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 22 (Российская Федерация).

Основанием для признания продукции, соответствующей государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются:

Протокол лабораторных исследований № 43 от 24.04.2012 г. АИЛЦ ФГУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», аттестат аккредитации № ГСЭН RU ЦОА. 028 до 20.06.2013 г.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив	
	Факт.	Единые требования
Запах/воздух 20^0C, баллы	0	2
Запах/воздух 40^0C, баллы	1	2
Миграция в воздушную среду, мг/м^3:		
формальдегид/ 20^0C	<0,01	0,01
формальдегид/ 40^0C	<0,01	0,01
фенол/ 20^0C	<0,003	0,003
фенол/ 40^0C	<0,003	0,003
аммиак/ 20^0C	<0,01	0,04
аммиак/ 40^0C	<0,01	0,04
спирт метиловый/ 20^0C	<0,05	0,5
спирт метиловый/ 40^0C	0,0580+-0,0093	0,5

Область применения: в строительстве для устройства полов в жилых и коммерческих помещениях.

При применении: соблюдение условий хранения и транспортирования.

Главный врач **Н.Л.Карпов**

Зав. санитарным отделом Л.Ю.Борисова

Врач по гигиене труда Н.Н.Малышева